

	<p>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B, 66-400 Gorzów Wlkp., tel.(95) 722 60 57 www.wsse.gorzow.pl email: wsse@wsse.gorzow.pl</p> <p><i>DTE</i> <i>17.05.2018</i></p>	  AB 486	
	<b>Dział Laboratoryjny</b>  <b>Oddział Badań Środowiskowych</b>	<b>SPRAWOZDANIE z BADAŃ</b>	PO-5.10-01/F3  Data wydania: 03.01.2018
	<b>Nr: DL.OBS.9051.01146.2018.S</b>	Data: 2018.05.10	

Nazwa klienta	Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.		
Adres klienta	ul. Krótka 9 69-100 Słubice		
Identyfikacja próbki/próbek	kod próbki/próbek	01146.2018.S	
	obiekt badania	woda	
	miejsce pobrania próbki/próbek	Wodociąg publiczny (P) Ryboćcice SUW - wpds	
Opis, stan próbki/próbek przyjętych do badań	bez zastrzeżeń		
Próbki pobrane/dostarczone:	zlecniodawca	Nr protokołu pobrania/przekazania: ZUWS-1/5/2018	Nr zlecenia/umowy:
Data pobrania/dostarczenia	2018.05.08 / 2018.05.08		
Metoda pobrania próbki	PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667 - 5:2017-10		
Badanie zakończono dnia	2018.05.10		

### Wyniki badań

Lp.	Oznaczenie	Metoda badawcza	Jm	Wynik badań wraz z niepewnością	Najwyższa dopuszczalna wartość **
Parametry mikrobiologiczne					
1.	Enterokoki kałowe w 100ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk	0	0
2.	Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04	jtk	0	0
3.	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04	jtk	0	0

\*\* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz.2294)

Koniec sprawozdania  
Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.  
69-100 Słubice, ul. Krótka 9  
W P Ł Y N Ę Ł O

Osoba/-y autoryzujące:

st. asystent Ewa Martynowska

15. MAJ 2018

L.dz. .... *DTE* / 1087 / 2018

Osoba zatwierdzająca:

mgr inż. Justyna Moczyłowska  
Kierownik Oddziału Badań Środowiskowych

Sprawozdanie z badań wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym osoby zatwierdzającej, który jest równoważny z podpisem własnoręcznym.

Otrzymują:

1. zleceniodawca

2. a/a

1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do miejsca i daty pobranej/przyjętej próbki podanej w sprawozdaniu.
2. Bez pisemnej zgody WSSE w Gorzowie Wlkp. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
3. Klient ma prawo do reklamacji w terminie 21 dni licząc od daty stempla pocztowego lub daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
4. W przypadku próbek pobranych przez Klienta niepewność rozszerzona wyniku nie zawiera składowej dotyczącej pobrania próbek.