L1 / 3.0
L2 / 3.0
L3 / 3.0

Q1
CFI6-63A/4/30mA
Wyłącznik
różnicowo-prądowy

PF
Przełącznik
faz

F5
CLS6-C16/3
Wyłącznik
nadprądowy
gniazda
serwisowego
400VAC

GB1
Wyłącznik
bezpieczeństwa

F0
ZP-A63/3
Rozłącznik
izolacyjny
z wyzwalaczem
wzrostowym

WS1
Wyłącznik
silnikowy
pompy 1

WS2
Wyłącznik
silnikowy
pompy 2

AMP1
Amperomierz
pompy 1

AMP2
Amperomierz
pompy 2

KM1
5.6

KM2
5.8

OP1
Ogranicznik przepięć B+C

3.5 / L+

PP1
Przekładnik
prądowy

7.8 / IP

SS1
5.6
Softstart
pompy nr 1

SS2
5.8
Softstart
pompy nr 2

WG
Przełącznik
Sieć - 0 - Agregat

X1
Zasilanie

GN2
Wtyka
agregatu

GN4
Gniazdo
serwisowe
400VAC

X2
Silnik
pompy 1

X3
Silnik
pompy 2

N / 3.0
PE / 3.0

• PROJFIT •	ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY w Zielonej Górze		
OBIEKT	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice - przygotowanie dokumentacji-część II: sieci wodno-kanalizacyjne"		
ADRES	Słubice woj. lubuskie		
NAZWA RYSUNKU	Tory silnoprądowe Przepompownie P1, P6, P7, P8, P10 rozruch łagodny softstart		
STADIUM	PBW	BRANŻA ELEKTRYCZNA	SKALA
PROJEKTOWAŁ UPRAWNIENIA	inż. Jarosław Rączka instalacyjno-inżynieryjne 114/75/Zg	2017-10	RYS. NR 1
SPRAWDZIŁ UPRAWNIENIA	inż. Zbigniew Nahorski instalacyjno-inżynieryjne 74/76/Zg	2017-10	EGZ. NR