

Rozkład godzinowy - czas [h]																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ZBIORNIK NR 1																							
Cykle	CYKL IV				CYKL I				CYKL II						CYKL III				CYKL IV				
ZBIORNIK NR 2																							
Cykle	CYKL IV				CYKL I				CYKL II						CYKL III				CYKL IV				
ZBIORNIK NR 3																							
Cykle	CYKL IV				CYKL I				CYKL II						CYKL III				CYKL IV				

LEGENDA:	
F1 - beztlonowe napędzanie i mieszanie, denitryfikacja I st.	40 min
F2 - napędzanie z napowietrzaniem i mieszaniem, nityfikacja i defosfatacja I st.	1h 20 min
F3 - beztlonowe mieszanie, denitryfikacja II st.	30 min
F4 - napowietrzanie i mieszanie (dawkowanie PDX): nityfikacja i defosfatacja II st.	60 min
F5 - sedimentacja	65 min
F6 - spust ścieków oczyszczonych oraz spust osadu nadmiernego	1h 10 min
F7 - kondycjonowanie osadu czynnego pierwsze 2 min mieszania z	15 min

