

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Spółka z o.o.  
ul. Krótka 9 | 69-100 Słubice

tel./fax.: 0048 (95) 758 2665  
[www.zuws.pl](http://www.zuws.pl) | [kontakt@zuws.pl](mailto:kontakt@zuws.pl)

NIP: 598 00 03 799 | REGON: 210516385

**Do:**  
**Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**INFORMACJA NR 1**  
**AUTOKOREKTA ZAUWAŻONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**  
**POMYŁEK PISARSKICH**  
**w Załączniku Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ IDW**

Dotyczy postępowania pn.: **"DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ OZE"**

w ramach projektu: **"Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"** ;  
Numer Projektu: POIS.02.03.00-0033/16

Znak sprawy: **ZP18/POIIS/2019** prowadzone w trybie Rozeznania Rynku na dostawy, zgodnie z § 4 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” z **wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych** (tekst jednolity z 2013r., Dz. U. poz. 907 z późn. zm.)

- I. Działając na podstawie § 9 punkt 8 Regulaminu udzielania zamówień Zamawiający wprowadza poniższą autokorektę omyłek pisarskich w Załączniku Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.

**AUTOKOREKTA NR 1**

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy m.in. pompy ciepła powietrze/woda na potrzeby ciepłej wody użytkowej, fabrycznie wyposażonej w grzałkę elektryczną wspomagającą szybkie przygotowanie wody bez wężownicy. Dotychczasowy opis sugeruje opcjonalne wyposażenie w grzałkę elektryczną oraz dodatkowe wyposażenie w wężownicę z innego źródła ciepła.

**Było przed zmianą:**

Możliwość zabudowy grzałki elektrycznej o mocy min 1,45 kW obsługiwanej przez zintegrowaną automatykę pompy ciepła. Dodatkowe wyposażenie: wężownica o powierzchni min 0,9m<sup>2</sup>.

**Powinno być/jest:**

Zabudowana grzałka elektryczna o mocy min 1,45 kW obsługiwana przez zintegrowaną automatykę pompy ciepła. Dodatkowe wyposażenie: bez wężownicy.

- II. W związku z powyższą korektą omyłek pisarskich zmianie podlega: Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, który jest wiążący dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

- III. Zmiany mają charakter wyłącznie korekty pomyłek pisarskich i nie wprowadzają żadnych zmian w SIWZ, dlatego termin składania ofert pozostawia się bez zmian.
- IV. W związku z powyższymi wyjaśnieniami korekcie podlega tylko:
  - 1. Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.
- V. Informację nr 1. Zamawiający publikuje na stronie internetowej Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Kazimierz Góra

Kierownik Zamawiającego/Prezes Spółki