

Słubice, dnia 17.01.2020 r.

Znak: DTE/ZP2/2020

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: Postępowania pn.: „Dostawa pionowych zbiorników filtracyjnych wraz z aeratorami na Stacje Uzdatniania Wody w Rybolicach”

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozeznania rynku, zgodnie z § 4 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164).

1. W związku z zapytaniem z dnia 14.01.2020 o godz. 19:26, udzielamy odpowiedzi na następujące pytanie Dostawcy:

PYTANIE:

Czy przedmiotem przetargu jest tylko dostawa zbiorników filtracyjnych czy kompleksowa dostawa wraz z montażem?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z pkt. 2 „Zaproszenia do pisemnego składania ofert nr DTE/ZP2/2020” przedmiotem zamówienia jest wyłącznie dostawa pionowych zbiorników filtracyjnych ciśnieniowych w ilości 4 szt. wraz z aeratorami w ilości 2 szt.

2. W związku z zapytaniem z dnia 16.01.2020 roku o godz. 12:25, udzielamy odpowiedzi na następujące pytanie Dostawcy:

PYTANIE:

Proszę o informację dotyczącą zbiorników aeratora M6, a dokładnie jaka wysokość Państwa interesuje $H_c=1120$ mm czy $H_c=860$ mm lub jak pojemność $V_n=220$ l czy $V_n=150$ l?


ODPOWIEDŹ:

Dane techniczne aeratora (uzupełnienie pkt. 3 : „Zaproszenia do pisemnego składania ofert nr DTE/ZP2/2020”):

- Wysokość $H_c = 860$ mm
- Pojemność $V_n = 150$ l

3. Treść udzielonych informacji jest wiążąca dla wszystkich Dostawców biorących udział w postępowaniu i wchodzi w skład „Zaproszenia do pisemnego składania ofert nr DTE/ZP2/2020”.
4. Udzielone odpowiedzi mają charakter doprecyzowujący, dlatego termin składania ofert pozostaje bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż.  Kazimierz Góra