

Słubice, dnia 20.01.2020 r.

Nr: DTE/ZP2/2020
Znak: DTE/019/2020

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: Postępowania pn.: „Dostawa pionowych zbiorników filtracyjnych wraz z aeratorami na Stacje Uzdatniania Wody w Rybocicach”

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozeznania rynku, zgodnie z § 4 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164).

1. W związku z zapytaniem z dnia 17.01.2020 o godz. 13:45, udzielamy odpowiedzi na następujące pytanie Dostawcy:

PYTANIE:

Proszę o informację na jaki ewentualnie zbiornik (drenaż płytowy czy lateralny) się Państwo zdecydują.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z pkt. 3 „Zaproszenia do pisemnego składania ofert nr DTE/ZP2/2020” przedmiotem zamówienia jest dostawa pionowych zbiorników filtracyjnych ciśnieniowych z drenażem płytowym.

2. Treść udzielonych informacji jest wiążąca dla wszystkich Dostawców biorących udział w postępowaniu i wchodzi w skład „Zaproszenia do pisemnego składania ofert nr DTE/ZP2/2020”.
3. Udzielone odpowiedzi mają charakter doprecyzowujący, dlatego termin składania ofert pozostaje bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Kazimierz Góra