PRZEKRÓJ A–A



Lp.	Wyszczególnienie elementów
1	Dno komory – krąg z dnem beton C35/45, W10 ø120cm, H=135cm
2	Krąg zwężkowy (koniczny) ø1200/625x600mm beton C35/45 W10 H=60cm
3	Właz kanałowy żeliwny, okrągły ø60cm klasy D400, ryglowany, wentylowany
4	Płyta żelbetowa, beton C12/15 gr. 15cm.
5	Pierścień dystansowy beton C35/45 W10 ø625mm h= 10cm, 8cm, 6cm x2
6	Zagęszczona podsypka piaskowa gr. 20 cm
7	Uszczelka gumowa
8	Stopnie złazowe kanałowe(klamry) zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem
9	Poręcz chwytna z pręta stalowego ocynkowanego ø30mm w otulinie polamidowej
10	Przejście szczelne i elastyczne dla rury PE
11	Izolacja zewnętrzna z masy hydroizolacyjnej
12	Istniejąca nawierzchnia utwardzona
13	Złącze PE/stal dz32/dn25 x1
14	Mufa redukcyjna dn25/15 x2
15	Zawór kulowy dn25 x3
16	Wodomierz skrzydełkowy dn15 x1
17	Zawór zwrotny antyskażeniowy dn25 x1
18	Zawór kulowy ze złączką do węża dn25 x1
19	Belka do montażu konsoli wodomierzowej x1
20	Konsola mocująca x1
21	Uchwyt mocujący/obejma x1

PRZEKRÓJ B–B



• PROJFIT • ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY w Zielonej Górze

OBIEKT	Budowa przepompowni ścieków, rurociagu tłocznego i kanału sanitarnego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach			
ADRES	m. Słubice woj. lubuskie			
NAZWA RYSUNKU	Studzienka wodomierzowa Ø1200			
STADIUM PBW	BRANŻA SANITARNA			SKALA 1:25
PROJEKTOWAŁ UPRAWNIENIA	inż. Grzegorz RUDOMINO instalacyjno-inżynieryjne 75/77/Zg	2017-04		RYS. NR 6
SPRAWDZIŁ UPRAWNIENIA	mgr inż. Zenon SZLACHETKA instalacyjno-inżynieryjne 86/87/Zg	2017-04		EGZ. NR