

Słubice, dnia 17 marca 2020 roku

Nasz znak: DTE / ZP03 / 2020**Do: Uczestnicy
postępowania przetargowego**

Na podstawie § 9 ust. 7 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164) w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie przetargu na „Modernizację przepompowni ścieków przy ulicy Konstytucji 3-go Maja w Słubicach” **Zamawiający** – Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach **wyjaśnia SIWZ** w następujący sposób:

1. WYJAŚNIENIA SIWZ**1) Zapytanie Nr 01**

„Czy Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wdrożonego certyfikowanego systemu zarządzania jakością w spawalnictwie w zakresie pełnych wymagań wg normy EN-ISO 3834-2 jeśli powoła się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia i załączy do oferty dokument potwierdzający wdrożenie przez podmiot trzeci certyfikowanego systemu zarządzania jakością w spawalnictwie w zakresie pełnych wymagań wg normy EN-ISO 3834-2”.

Odpowiedź:

Posiadanie wdrożonego certyfikowanego systemu zarządzania jakością w spawalnictwie w zakresie pełnych wymagań wg normy EN-ISO 3834-2 jest wymagane dla podmiotu, w którego zakresie będzie produkcja modułu tłoczni ścieków ze stali kwasoodpornej 1.4301 oraz wykonanie wszelkich połączeń spawanych elementów ze stali kwasoodpornej 1.4301 podczas jej montażu.

Jeżeli podmiot trzeci użyje swoich zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia, dołączy do oferty dokument potwierdzający wdrożenie oraz będzie zgłoszony jako podwykonawca w zakresie dostawy i montażu tłoczni wraz z orurowaniem i oprzyrządowaniem, Zamawiający uzna warunek za spełniony.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienie stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Prezes Zarządu**Kazimierz Góra**