

Słubice, dnia 24 marca 2020 roku

Nasz znak: DTE / ZP03 / 2020

**Do:  
uczestnicy  
postępowania przetargowego**

Na podstawie § 9 ust. 7 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164) w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie przetargu na „Modernizację przepompowni ścieków przy ulicy Konstytucji 3-go Maja w Słubicach” **Zamawiający** – Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach **wyjaśnia SIWZ** w następujący sposób:

**1. WYJAŚNIENIA SIWZ**

1) Zapytanie Nr 01

*„W odpowiedziach na pytania z dnia 23.03.2020 r. Zamawiający wskazuje, iż należy zastosować nominalną moc silnika nie większą niż 22 kW (odpowiedź na pytanie nr 3 oraz nr 11). Tymczasem wg dokumentacji projektowej jest to moc na wale, a moc nominalna pompy wynosi 25 kW (str nr 10 opisu technicznego). Prosimy o wyjaśnienie.”*

Odpowiedź:

Oferent niewłaściwie odczytuje zaprojektowane parametry. Wskazana w odpowiedziach z dnia 23.03.2020 r. nominalna moc silnika nie większa niż 22kW jest właśnie mocą mechaniczną na wale pompy P2, czyli mocą zainstalowaną. Natomiast wskazana w projekcie moc elektryczna pompy P1 25kW jest mocą czynną znamionową pobieraną.

Reasumując, Zamawiający podtrzymuje wyjaśnienia z dnia 23.03.2020 r. i dopuszcza zastosowanie pomp z innym wirnikiem pod warunkiem zachowania klasy sprawności pompy IE3, rodzaju ochrony silnika IP68, **nominalnej mocy silnika nie większej niż 22kW**, wolnego przelotu min DN 80.

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienie stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.**

**Prezes Zarządu**

**Kazimierz Góra**